



- 1 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 2 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 3 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 4 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 5 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 6 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 7 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 8 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 9 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 10 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 11 Kauba- ja tootmispinna büroo
- 12 Kauba- ja tootmispinna büroo

II korrus - bürooala 1		
NR	NIMI	PINDALA
1-201	Bürooala	73.4 m ²
1-202	Koosolekuruum	11.5 m ²
1-203	Wc ja pesuruum	4.2 m ²
1-204	Koristaja	1.5 m ²
		90.6 m ²

II korrus - bürooala 2		
NR	NIMI	PINDALA
2-201	Bürooala	67.5 m ²
2-202	Koosolekuruum	11.8 m ²
2-203	Wc ja pesuruum	4.4 m ²
2-204	Koristaja	1.6 m ²
		85.2 m ²

II korrus - bürooala 3		
NR	NIMI	PINDALA
3-201	Bürooala	71.1 m ²
3-202	Koosolekuruum	12.8 m ²
3-203	Wc ja pesuruum	4.4 m ²
3-204	Koristaja	1.6 m ²
		89.8 m ²

II korrus - bürooala 4		
NR	NIMI	PINDALA
4-201	Bürooala	67.5 m ²
4-202	Koosolekuruum	11.8 m ²
4-203	Wc ja pesuruum	4.4 m ²
4-204	Koristaja	1.6 m ²
		85.2 m ²

II korrus - bürooala 5		
NR	NIMI	PINDALA
5-201	Bürooala	71.1 m ²
5-202	Koosolekuruum	12.8 m ²
5-203	Wc ja pesuruum	4.4 m ²
5-204	Koristaja	1.6 m ²
		89.8 m ²

II korrus - bürooala 6		
NR	NIMI	PINDALA
6-201	Bürooala	74.6 m ²
6-202	Koosolekuruum	11.5 m ²
6-203	Wc ja pesuruum	4.2 m ²
6-204	Koristaja	1.5 m ²
		91.8 m ²

II korrus - bürooala 7		
NR	NIMI	PINDALA
7-201	Bürooala	74.5 m ²
7-202	Koosolekuruum	11.5 m ²
7-203	Wc ja pesuruum	4.2 m ²
7-204	Koristaja	1.5 m ²
		91.7 m ²

II korrus - bürooala 8		
NR	NIMI	PINDALA
8-201	Bürooala	71.0 m ²
8-202	Koosolekuruum	12.8 m ²
8-203	Wc ja pesuruum	4.2 m ²
8-204	Koristaja	1.6 m ²
		89.7 m ²

II korrus - bürooala 9		
NR	NIMI	PINDALA
9-201	Bürooala	66.7 m ²
9-202	Koosolekuruum	11.8 m ²
9-203	Wc ja pesuruum	4.4 m ²
9-204	Koristaja	1.6 m ²
		84.4 m ²

II korrus - bürooala 10		
NR	NIMI	PINDALA
10-201	Bürooala	71.0 m ²
10-202	Koosolekuruum	12.8 m ²
10-203	Wc ja pesuruum	4.2 m ²
10-204	Koristaja	1.6 m ²
		89.7 m ²

II korrus - bürooala 11		
NR	NIMI	PINDALA
11-201	Bürooala	68.1 m ²
11-202	Koosolekuruum	11.1 m ²
11-203	Wc ja pesuruum	4.4 m ²
11-204	Koristaja	1.6 m ²
		85.2 m ²

II korrus - bürooala 12		
NR	NIMI	PINDALA
12-201	Bürooala	74.5 m ²
12-202	Koosolekuruum	11.5 m ²
12-203	Wc ja pesuruum	4.2 m ²
12-204	Koristaja	1.5 m ²
		91.7 m ²

Tahis	Väliseina fragment	Tehniline info
S-01	Sokkel, maapinnast +300mm	Info: 1. Raudbetoonpaneel -Beton 70mm -Soojustus 150 -Beton 100 Klassifikatsioon: Tulepisivsus EI 90 Soojuspädevus U-W/m ² K 0.220
VS-01	Väliseina paksu 160 mm	Info: 1. KERGPANEEEL - 160mm (NAIT. Kergpaneel SP2E E-PR) Klassifikatsioon: Soojuspädevus U-W/m ² K 0.14 Tuletundlikkus B-s2, d0 Helisoojuskoef. Rw (dB) 24
VS-02	Väliseina paksu 251mm (birno sein)	Info: -KERGPANEEEL - 160mm (NAIT. Kergpaneel SP2E E-PR) -Metallkarkass 66/40 -Gyproc- standardplaat 12.5mm -Gyproc- standardplaat 12.5mm Niisketes naamides lisandub: 6. N= Gyproc- GKB niiskuskindel 12.5mm 7. Hüdroisolatsioon, plaadisegu, keramiline plaat Märkusel: Seinte tegemisel anevastada seinu külge kinnitatakse saniteerika (põssuvar, lauga valamur) koormustega. Ete rihna kandurite tugikonstruktsioonid vastavalt tootja (Gyproc) juhistele. Klassifikatsioon: Soojuspädevus U-W/m ² K 0.14

Tahis	Siseseina fragment	Tehniline info
SS-01	Seina paksus 190 mm (halekõike piirpindade vaheline sein)	Puhesavik 1. Columbia Bitoplek 190mm Siseviimistlus Tulepisivsus EI 30
SS-02	Seina paksus 145 mm (Pindade vaheline sein)	Tarindi kihid: Siseviimistlus 1. N= Gyproc GN 13- standardplaat 12.5mm 2. N= Gyproc GN 13- standardplaat 12.5mm 3. Metallkarkass v00 Gyproc GFS 120 4. DUROhomic; Post Gyproc GFR 120 DUROhomic. k 600 mm, mineraalvill 100mm 5. N= Gyproc GN 13- standardplaat 12.5mm 6. N= Gyproc GN 13- standardplaat 12.5mm Siseviimistlus Niisketes naamides lisandub: 6. N= Gyproc- GKB niiskuskindel 12.5mm 7. Hüdroisolatsioon, plaadisegu, keramiline plaat Märkusel: Seinte tegemisel anevastada seinu külge kinnitatakse saniteerika (põssuvar, lauga valamur) koormustega. Ete rihna kandurite tugikonstruktsioonid vastavalt tootja (Gyproc) juhistele.
SS-03	Seina paksus 129 mm (ruumi vaheline sein)	Tarindi kihid: Siseviimistlus 1. N= Gyproc- standardplaat 12.5mm 2. N= Gyproc- standardplaat 12.5mm 3. Metallkarkass 66/40, mineraalvill 50mm 4. N= Gyproc- GKB niiskuskindel 12.5mm 5. N= Gyproc- GKB niiskuskindel 12.5mm Niisketes naamides lisandub: 6. N= Gyproc- GKB niiskuskindel 12.5mm 7. Hüdroisolatsioon, plaadisegu, keramiline plaat Märkusel: Seinte tegemisel anevastada seinu külge kinnitatakse saniteerika (põssuvar, lauga valamur) koormustega. Ete rihna kandurite tugikonstruktsioonid vastavalt tootja (Gyproc) juhistele.

Tahis	Põranda fragment	Tehniline info
P-01	Põranda pinnaset	Tarindi kihid: 1. Teraskiudbetoonplaat C25/30 XC1 150 mm 2. Soojustus XPS - 150 mm 3. Ehtusküte 4. Tihendatud kilustik fr. 4-32 5. Geotekstiil 6. Ol.oi pinna Klassifikatsioon: Tulepisivsus Soojuspädevus U-W/m ² K 0.24
VL-01	Vahelagi (büroo põrand)	Tarindi kihid: 1. Siseviimistlus - väikepakte 2. Betonplaat 70mm 3. Villiplaat 50mm 4. Betonplaat 150 mm 5. Metallplaat 400mm



ArhGild
Arhitekt OÜ reg nr. 11312896
Koidu pst 4A, Tallinn 10319
tel. 50 81 551

MTR reg nr. EEP000028
MK reg nr. E2/22006-E
Address: Lepatriinu tee 4, Jälgimäe küla, Saku vald

Tellijä: R-Park Tänavasilla OÜ
Arhitekt: Designer
Arhitekt: Checker
Objekt: Kaubandus- ja tootmisloone ehitusprojekt
Joonis: 2-korrus
Stadium: EP | Töö nr. LPT4 | Mõõtkava: 1:200 | 1:10
Kuupäev: 2021-10-15 | Joonise nr.: AR-5-03